

31. zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Kanice ze dne 4.6.2018

Přítomni: Mgr. Radka Kokojanová
 Hana Hynštová
 JUDr. Martin Ondroušek
 Mgr. Alena Repová
 Mgr. Dana Pospíšilová
 Mgr. Kateřina Gronichová
 Lenka Vašíková
 Vlastimil Minařík

Nepřítomni: Doc. Ing. Karol Molnár, PhD. (omluven)

Pozvání hosté: Pan ředitel ZŠ a MŠ Kanice Mgr. Ondřej Dostálík,
 pan starosta obce Kanice ing. Vladimír Kalivoda
 pan místostarosta Lukáš Láník
 pan ing. Radim Vašík

Bod jednání: Vzduchotechnika v přístavbě školy

Na žádost členky ŠR paní Lenky Vašíkové byla předsedkyně ŠR svolána mimořádná schůze z důvodu objasnění situace zavedení vzduchotechniky v nové přístavbě školy.

Vzduchotechnika bude zavedena na WC, v kotelně a v kuchyni, zatímco do učeben a jídelny se s ní nepočítá.

Členové ŠR a hosté se sešli, aby si zodpověděli otázky proč vzduchotechniku zavést i do těchto prostor či ponechat návrh tak jak je a zvážit klady a zápory obou variant.

Slovo má paní Lenka Vašíková, která předkládá důvody, proč zavést vzduchotechniku i do tříd a jídelny. Uvádí, že je jiná situace než byla ve dřívějších letech: nyní je budova zateplená, jsou plastová okna a vybavení tříd je jiné (více plastů a dřevotřískový nábytek s formaldehydy). Ve třídách je pravděpodobně vyšší koncentrace organických chemických látek, prachu a CO₂.

Větrat se z bezpečnostních důvodů může jen za přítomnosti dospělé osoby – učitele ve vyučování.

O přestávkách se musí okna zavírat, o velké přestávce mohou sice jít děti ven před školní halu, ale pouze při příznivém počasí. Nyní na jaře, kdy jsou venku vyšší teploty, bývá ve třídách příliš teplo.

V podzimních a zimních měsících dochází k nedostatečnému vyvětrání, protože kvůli nízké venkovní teplotě brzy klesne teplota v místnosti, dětem je zima a okna se tedy předčasně zavřou.

Paní Lenka Vašíková navrhuje, aby ZŠ požádala minimálně o posouzení stávajícího návrhu větrání učeben odborníkem.

Slovo má pan starosta obce ing. Vladimír Kalivoda. Členy ŠR seznamuje s průběhem přípravy stavby a o tom jak nová přístavba bude vypadat. 2 měsíce běží výběrové řízení a počítá se se zahájením v říjnu 2018. O něco dříve mohou začít demoliční práce (u tělocvičny). Provoz školy nebude omezen. Se zimní přestávkou je reálné, že stavba bude zhotovena do konce června 2019.

Vzduchotechnika - nucené větrání bude zavedeno na WC, v kotelně a kuchyni a zatímco v prostorách učeben a jídelny se s ní nepočítá. Vyhláška nevyžaduje nucené větrání ve třídách a tento návrh schválila Krajská hygienická stanice. Zavedením vzduchotechniky i do dalších prostor by se musel udělat dodatek stavebního povolení, znamenalo by to také další pořizovací a následné vyšší provozní náklady. Vyřízení by způsobilo průtahy, které by mohly narušit provoz školy.

Slovo má pan ing. Radim Vašík, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, který podrobněji vysvětluje systém větrání a smysl vzduchotechniky. Uvádí konkrétní průměrná čísla : výměra třídy, počet žáků a kolik je potřeba vzduchu na žáka. Každých 11 minut by se měl vyměnit vzduch ve třídě, jinak začne stoupat koncentrace CO₂, prachu a organických chemických látek nad stanovené limity. Ve stávajících školních třídách s tím nelze příliš moc dělat, ale pokud se staví nová budova, měla by tam být vzduchotechnika zavedena. Argumentuje, že dodatek stavebního povolení lze udělat v průběhu stavby a nedošlo by k prodloužení doby stavby. Krajská hygienická stanice sice odsouhlasila stávající návrh, ale je patrné, že se nezabývala způsobem větrání učeben a projektová dokumentace pouze popisuje, že učebny budou větrány okny bez dalšího bližšího popisu (jakým způsobem a jak často). Vyšší finanční náročnost bude kompenzována nižšími provozními náklady na vytápění školy. Servisní technik bude přijíždět pro pravidelnou kontrolu ke stávající vzduchotechnice a zároveň by zajistil i vzduchotechniku ve třídách bez výrazných vícenákladů.

Členové ŠR nejsou kompetentní k tomu, aby hlasovali - rozhodovali o zavedení vzduchotechniky i do prostoru jídelny a tříd, ale budou hlasovat o tom, zda-li dát podnět - požadavek zastupitelstvu obce o znovu projednání této situace a zda-li nechat odborníkem nechat posoudit situaci ve třídách.

Členové ŠR se vyjádřili takto:

1 člen ŠR je pro, aby škola nechala posoudit situaci ve třídách odborníkem a dala podnět zastupitelstvu obce Kanice k dalšímu projednání.

2 členové ŠR by byli pro zavedení vzduchotechniky, takže rovněž dát podnět k projednání, ale vzhledem k tomu, jaké by to znamenalo komplikace (větší finanční náročnost, průtahy, které mohou v dalším školním roce ohrozit provoz školy), tak se přiklání ke zbývajícím 5 členům.

5 členů ŠR jsou proti zavedení vzduchotechniky, z důvodů komplikací při vyřizování a z finančních důvodů. Vzduchotechnika ve třídách je věc navíc a finanční prostředky se mohou použít na jiné věci ve škole, které dosluhují. Také vychází z toho, že naše škola je v prostředí na vesnici téměř v přírodě a chtějí nadále používat přirozené větrání a při vhodném počasí podporovat pobyt dětí o přestávkách venku.

Školská rada se usnesla, že nebude dávat podnět zastupitelstvu obce Kanice k novému projednání o zavedení vzduchotechniky do jídelny a učeben v nové přístavbě školy.

Zápis četli: Mgr. Radka Kokojanová

Hana Hynštová

Judr. Martin Ondroušek

Mgr. Alena Repová

Mgr. Dana Pospíšilová

Mgr. Kateřina Gronichová

Lenka Vašíková

Doc. Ing. Karol Molnár, PhD.

Vlastimil Minařík.....

V Kanicích dne 4.6.2018 Zápis provedla Hana Hynštová

